

证书编号: 0302147340120R0M



产品认证证书

Certificate for Product Certification

申请单位名称及地址

浙江瓦度电气有限公司

浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬二十路 251 号 325600

生产单位名称及地址

浙江瓦度电气有限公司

浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬二十路 251 号

获证产品

WD001 型通信系统用户外机柜(落地通风/无通风式)

认证依据产品标准

YD/T1537-2015*

上述产品满足 架柜箱体产品认证实施规则的要求, 特发此证

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

特此证明

本次颁证日期: 2021 年 01 月 25 日

证书有效期至: 2024 年 01 月 24 日

首次颁证日期: 2021 年 01 月 25 日

(本证书有效性可从 www.cnca.gov.cn 或 www.tlc.com.cn 网站查询)

*注: 有关产品符合标准的细节见证书附件



签发人:
Signed by

李斌



扫码关注
“泰尔认
证”微信
公众号,
获取更多
信息。



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C030-P



产品认证证书附件

证书编号: 0302147340120R0M

申请单位: 浙江瓦度电气有限公司

生产单位: 浙江瓦度电气有限公司

获证产品: WD001 型通信系统用户外机柜(落地通风/无通风式)

产品型式试验项目:

YD/T1537-2015:

颜色、外观、尺寸检测、涂层附着力、涂层抗冲击、涂层耐溶剂、保温隔热性能、非金属材料腐蚀性液体浸入试验、阻燃试验、结构和功能检测、接地性能试验、锁具防破坏试验、噪音试验、照度试验、防水试验、防尘试验、高温试验、低温试验、盐雾试验、撞击试验(机械性能要求)、防风试验(机械性能要求)、门限位试验(机械性能要求、门和门限位装置)、起吊试验(机械性能要求、起吊装置要求)、门机械耐久性试验(门和门限位装置)

关键元器件和材料信息:

关键元器件和材料	型号	供方
风扇及控制器	FS12025HD4	深圳市福盛电机有限公司
风扇及控制器	KSD301	深圳市兴天翊科技有限公司
柜体	WD001 型(热镀锌板) PU 彩钢保温板 WD001 型	浙江泰特柜架有限公司
柜体	WD001 型(热镀锌板) PU 彩钢保温板 WD001 型	嘉善环高科技有限公司
空调	AC1500	苏州黑盾环境股份有限公司
空调	YQ-1500-AN01	广东宇球智能通信设备有限公司
密封材料	KD01	河北秀轩密封件有限公司
通风窗	220mm×100mm	浙江泰特柜架有限公司
通风窗	220mm×100mm	嘉善环高科技有限公司

泰尔认证中心有限公司
(章)

2021 年 01 月 25 日

第一次监督(章)

第二次监督(章)

第三次监督(章)

结论:

结论:

结论: